



## Bygningsdelkort

**Entreprenør:** Lindpro A/S  
**Emne:** Tavler  
**Entreprise:** EL

**Dato:** 15/1-20  
**Sag nr.:** 514898  
**SfB nr.:** (63) 1.0

### Specifikation:

Bygningsdel:

Bolig tavler  
Fordelings taveler

Materialer:

Lokalisering:

Lejligheder  
Tavle rum

### Driftsoplysninger:

Fabrikat:	Titech	Forventet levetid:	20+ år
Mængde:	3 forskellige	Drift/eftersyns interval:	1 gang årligt
Indbygningsår:	2019	Vedl./renhold interval:	Efter behov

### Vedligeholdelse/renhold:

Tavlen kræver ikke meget vedligeholdelse, men der er en række detaljer, som man bør gennemgå for at forebygge skader:

- Tavlen må udvedigt rengøres med en fugtig klud uden nogen form for kemikalier
- Isolationsdele og ventilationsåbninger skal renses for støv og snavs
- Indvendig rengøring af tavlen skal udføres af en aut. el-installatør. Lindpro kan være behjælpelig med dette.
- El-tavler må aldrig vaskes med en våd børste eller udsættes for direkte vandsprøjt. Før rengøringen påbegyndes, kontrolleres det at alle låger og åbninger er forsvarligt lukket. Der må aldrig fjernes dæksler eller afskærmninger og rengøres direkte på de spændingsførende dele
- Gruppeafbrydere bør motioneres (tændes/slukkes) nogle gange for at bevare den optimale levetid
- Adgangsveje til tavleanlæg med bredde og højde på over 1 meter skal være friholdte, min. 0,7m foran lågerne i hele tavlens udstrækning.

### Drift/eftersyn:

Tavlen bør efterses 1 gang årligt og der skal udføres følgende driftsforanstaltninger:

- RCD relæet skal afprøves mindst 1 gang årligt (gerne oftere) ved at testknappen trykkes ind, hvorved at relæ skal frakoble. Inden testen skal alle gruppeafbrydere frakobles således at RCD relæ ikke bryder fuldlaststrømmen. Efter testen af RCD relæet, genindkobles RCD relæ og efterfølgende gruppeafbryder.
- Der skal udføres isolationstest på installationen af en aut. el-installatør. Lindpro kan være behjælpelig med dette.
- Kontrol af alarm- og styrefunktioner
- Efterspænding af samtlige elkomponenter og klemforbindelser udføres af en el-installatør.
- Tavlen skal termograferes af en aut. el-installatør.
- Indsmøring af stikkene med syrefri vaseline eller kontaktfedt
- Kontrollerer at overgangsmodstanden til neutral jord er overholdt
- Visuel inspektion for eventuelle skader