



Bygningsdelkort

Entreprenør: Lindpro A/S
Emne: Røgmelder
Entreprise: EL

Dato: 15/1-20
Sag nr.: 514898
SfB nr.: (64) 4.1

Specifikation:

Bygningsdel: Røgmelder Materialer: Hjemmedetektor tilsluttet 230V Lokalisering: Lejligheder

Driftsoplysninger:

Fabrikat:	Siemens	Forventet levetid:	5 år
Mængde:	1 i hver lejlighed	Drift/eftersyns interval:	1 gang om måneden
Indbygningsår:	2019	Vedl./renhold interval:	Efter behov

Vedligeholdelse/renhold:

Røgmeldereren kræver ikke meget vedligeholdelse, men der er en række detaljer, som man bør gennemgå for at forebygge skader:

- Rengør detektor regelmæssigt, især hvis den er placeret i støvede områder. Anvend det smalle mundstykke til støvsugeren for at fjerne støv, insekter og spindelvæv fra sider og dækselåbninger, hvor røg og varme kan komme ind i detektoren. For at rengøre dækslet aftørres dette med en fugtig klud. Eftertør dækslet med en tør og fnugfri klud
- Detektoren må ikke overmales

Drift/eftersyn:

Røgmeldereren bør efterses 1 gang om måneden og der skal udføres følgende driftsforanstaltninger:

- Røgmelder skal afprøves en gang om måneden ved at trykke på testknappen på røgmeldereren. Røgmelderens sirene skal aktiveres efter kort tid efter tryk på testknappen. Hvis ikke sirene aktiveres, kontakt aut. El-installatør. Lindpro kan være behjælpelig med dette.

Tilstandsvurdering:

Er røgmeldereren eller ringeklokken blevet beskadiget skal følgende produkter og fremgangsmåde anvendes:

- Reparation hvis det er nødvendigt må kun foretages af aut. El-installatør. Lindpro kan være behjælpelig med dette.

Henvisninger:

Lindpro A/S
Solar Danmark A/S

Runetoften 16 8210 Aarhus
Industrivej vest 43 6600 Vejen

Tlf. 89 32 99 00
Tlf. 76 52 70 00

Bilag:

1. Datablad på "Røgmelder"